



י"ג באלול תשע"ז
04 בספטמבר 2017
5750-1102-2017-006876

לכבוד :
מפקדי מחוזות
רמחי בטיחות אש מחוזיים

א.ג.נ.,

הנדון: דרישות בטיחות אש בעסקים קיימים - הפחתת רגולציה - אישור נציב - הבהרה
סימוכין מכתב נציב: 5750-0191-2017-062864 מתאריך 22 אוגוסט 2017

1. בהמשך למכתבו של הנציב שבסימוכין (להלן המכתב) מובהר בזאת שסעיף 2 מתייחס למבנה תעשייה בלבד. וזאת בהתאם לתתי הסעיפים כמפורט בו (הליכי הייצור, שינוע אחסנה וכד').
2. לעניין הצהרת המהנדס כמפורט בסעיף 2 למכתב מובהר בזאת שההצהרה תיבחן על ידי רשות הכבאות.
3. בהתייחס לסעיף 2.2 במכתב יש להבהיר לבעלי סיכון אש נמוך הינם כאשר הם עונים על הגדרת אזור לא מסווג לפי ת"י 60079 (אווירה נפיצה) ושהחומרים או סוג העיסוק אינם נדרשים במערכת כיבוי אוטומטית לפי תקנות ודרישות NFPA 101 – L.S.C
4. בהתייחס לסעיף 2.4 במכתב אבקש לחדד כי חובת התקנת מערכת גילוי אש ועשן כאמור בסעיף, תחול על עסק שהוראת נציב 550 מחילה עליו דרישה של גלאי עשן או מתזים.

בכבוד רב,

טפסר/ב חיים תמם
ראש אגף בטיחות אש וחקירות

העתקים :
רב טפסר דדי שמחי – נציב כבאות והצלה.
טפסר עודד ברוק – יועמ"ש
גב' קרן גלאון – ס. בכירה ליועמ"ש
ראשי אגפים